

EHC-07

Softwareversie: 01.04

Hardwareversie: 03.03

MK2.1

Softwareversie: 01.02

Hardwareversie: 02.01

Gebruikersniveau		
Parameter:	Omschrijving:	Waarde:
AP015	koelfunctie aan/uit	Nee
AP016	CV-functie aan/uit	Aan
AP017	SWW-functie aan/uit	Aan
AP073	Temp zomerbedrijf	22.00
AP074	Geforc. zomermodus	Uit
AP077	Max.param op HMI	Installat., geavanc.
AP081	Afk component	HC7
AP082	Autom. zomertijd	Aan
AP089	Naam installateur	
AP090	Tel nr installateur	
CP080	Groep,setpunt ruimte	16.00
CP081	Groep,setpunt ruimte	20.00
CP082	Groep,setpunt ruimte	6.00
CP083	Groep,setpunt ruimte	21.00
CP084	Groep,setpunt ruimte	22.00
CP085	Groep,setpunt ruimte	23.00
CP140	Groep, koel setp.	30.00
CP141	Groep, koel setp.	25.00
CP142	Groep, koel setp.	25.00
CP143	Groep, koel setp.	25.00
CP144	Groep, koel setp.	25.00
CP145	Groep, koel setp.	25.00
CP200	Groep,stpnt Tk handm	20.00
CP320	Groep,bedrijfsmodus	Klokprogramma
CP510	Tijdel. ruimtesetpt	20.00
CP550	Groep, haardmodus	Uit
CP570	Groep, gek. tijdspr.	Klokprogramma 1
CP660	Icoon keuze	Alle
	Serienr. kamertherm	0.00
DP060	SWW tijdprog gekozen	Klokprogramma 1
DP070	Comfort setpunt SWW	54.00
DP080	ECO setpnt SWW	10.00
DP170	Starttijd vakantie	1-1-1984 00:00:00
DP180	Eindtijd vakantie	1-1-1984 00:00:00
DP190	Eindtijd tijd.aanp.	1-1-1984 00:00:00
DP200	SWW modus	Handmatig
DP337	SWW-vakantiesetpunt	10.00
HP062	Kst hyb. el. tarief1	22.00
HP063	Kst hyb. el. tarief1	22.00
HP064	Kosten hyb. gas/olie	77.00
	Toestelnaam	EHC-07

	Comm. naam toestel	Elga Ace
	Groep,gebr .naam	Slapen
	Groep,gebr .naam	Thuis
	Groep,gebr .naam	Wegs
	Groep,gebr .naam	Ochtend
	Groep,gebr .naam	Avondd
	Groep,gebr .naam	Aangepast
	Groep, naam	
	Groep,korte naam	CH
	Groep,start vakantie	1-1-1984 00:00:00
	Groep,einde vakantie	1-1-1984 00:00:00
	Groep, einde wijzig	1-1-1984 00:00:00
Serviceniveau		
Parameter:	Omschrijving:	Waarde:
AP009	Bedrijfsuren brander	17,400.00
AP010	Servicemelding	Geen
AP011	Bedrijfsuren netsp.	17,400.00
AP028	Koelingstype	Uitgeschakeld
AP058	Wrsch. min.waterdruk	0.50
AP075	Neutr band verw/koel	4.00
AP079	Tau gebouw WAR	3.00
AP080	Tout voor vorstbev	3.00
AP091	Outside Sens. Source	Auto
AP100	Bl 2 invoerinstell	Gedeelt. blokkering
AP101	Ontluchtingscyclus	Aan
CP000	Taanv setp max groep	70.00
CP020	Groep,functie	Direkt
CP040	Groep,pomp nadr.tijd	3.00
CP060	Groep,setpunt vak.	6.00
CP070	Groep,nachtsetpunt	16.00
CP210	Groep,STLvoetpnt dag	15.00
CP220	Groep,STLvoetpnt nch	15.00
CP230	Groep, hoek stookln	1.50
CP240	Groep,invloed Tk	3.00
CP270	Groep, meng set p.	18.00
CP280	Groep, setp. ventil.	18.00
CP340	Groep, nachtbedrijf	Continue warmtevraag
CP470	Groep, dgn droogtijd	0.00
CP480	Begintemp.drogen	20.00
CP490	Stoptemp.drogen	20.00
CP640	Logica niv. contact	Gesloten
CP650	Setp koel nachtgroep	29.00
CP690	Omg.OT. voor koeling	Nee
CP750	Groep, max aanwarmtd	0.00
CP780	Regelstrategie groep	Automatisch
DP046	Tmax SWW	70.00
DP051	Boost functie SWW	Eco
DP150	SWW thermostaat	Aan
DP160	Setpunt Antileg SWW	65.00

HP000	Uit bivalente temp	15.00
HP030	Vertr generatorstart	0.00
HP031	Vertr. generatorstop	4.00
HP047	Tijd lage buitentemp	8.00
HP048	Tijd hoge buitentemp	30.00
HP049	Wrde lage buitentemp	-10.00
HP050	Wrde hoge buitentemp	15.00
HP054	COP drempel	2.50
HP058	WP stille modus	Nee
HP061	Hybr.status	Kosten
HP065	Hyb.coëff CO2 el. CV	45.00
HP066	Hyb.coëf. CO2 el.SWW	45.00
HP067	Hyb.coëff CO2 g. ol.	19.00
HP068	Rend. hybr. apparaat	94.00
HP091	Offset cv- zc	0.00
HP094	Start tijd stil	132.00
HP095	Start tijd stil	36.00
	Tijdzone	528.00
	Groep, setpunt6	Slapenst
	Groep, setpunt6	Thuisst
	Groep, setpunt6	Wegsst
	Groep, setpunt6	Ochtendt
	Groep, setpunt6	Avonddt
	Groep, setpunt6	Aangepast
Expert installer		
Parameter:	Omschrijving:	Waarde:
AP001	Functie blok.ingang	Gedeelt. blokkering
AP002	Instellen handbed.	Uit
AP026	Taanv setpnt.handbed	40.00
AP029	Koelvergunning	Toegestaan
AP056	Tout sensor aanw	AF60
AP063	CV max. systeem	70.00
AP072	Vocht.sensortype app	Nee
AP092	Max vermogen cv	100.00
AP098	Bl in1 contactlogica	Open
AP099	Bl in2 contactlogica	Open
AP107	Kleur display	Blauw
CP010	Taanv setpunt groep	50.00
CP520	Vermogenssetpunt	100.00
CP530	Groep, stpnt pomp	20.00
CP680	Selectie buskanaal	0.00
CP730	Groep, opwarmsnlhd	Extra langzaam
CP740	Groep, afkoelsnlhd	Langzaamst
DP140	Type SWW	Solo
HP003	Min. afkoelingstemp.	15.00
HP011	Meting lage aanvoer	7.00
HP029	Type reserve	Ketel is Backup
HP033	Elektr. impulsval.	1.00
HP051	Min. buitentemp. WP	-15.00

HP069	Inst. aanvoer	12.00
HP079	Delta koel.	5.00
HP080	Rel. vochtigheid	50.00
HP113	Pcu dFdU	0.00
PP015	Nadraaitijd CV pomp	3.00
PP016	Max. rpm CV pomp	100.00
PP018	Min. rpm CV pomp	30.00
	parApEventsSupported	1.00